



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305663732

认证委托人名称及地址
苏州西门子电器有限公司
江苏省苏州新区珠江路 455 号

生产者名称及地址
苏州西门子电器有限公司
江苏省苏州新区珠江路 455 号

生产企业名称及地址
苏州西门子电器有限公司天台分公司
浙江省天台县济公大道 699-10 号

产品名称和系列、型号、规格

按钮

LA39；详情见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 25 日 有效期至：2029 年 07 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305663732

证书附页: 第 1 页 共 5 页

LA39

Ui: 660V; Uimp: 4kV; Ith: 10A;

瞬动型开关元件: AC-15: Ue/Ie: AC660V/0.8A, AC380V/1.5A, AC220V/2.5A,
AC110V/5A, AC48V/10A, AC24V/10A;

DC-13: Ue/Ie: DC24V/3.6A, DC48V/1.8A, DC110V/0.8A,
DC220V/0.4A, DC440V/0.2A;

蠕动型开关元件: AC-15: Ue/Ie: AC660V/2A, AC380V/4A, AC220V/6A,
AC110V/10A, AC48V/10A, AC24V/10A;

DC-13: Ue/Ie: DC24V/6A, DC48V/3A, DC110V/1A, DC220V/0.5A,
DC440V/0.25A;

外壳防护等级: A 型头部: 除 A3, A4, A5 型头部旋钮、ZY (钥匙复位急停钮)、
ZL (拉拔

式急停钮)、Y/YS (钥匙钮)、TCY (推进操作钥匙钮)、F、XF、CXF、XSF、
CXSF 为

IP40 外,

其他型号 (一般钮、D、T、TD、M、MT、MD、MTD、Z、A1A2 型头部旋钮、
Z9、ZC、

MR、R、RD) 为 IP54。

B 型头部: IP40 (一般钮、D、T、TD、M、MT、MD、MTD、X、XS、CX、
CXS、Z 可

以订制 IP65)

安装孔径: $\Phi 22\text{mm}$ 。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司